



Räume Praxis	Bezug / Verbindung	Steckdosen	LAN-Anschluss	Boden	Quadratmeter	Sanitär
Sprechzimmer 1	Flur	normal (1 PC)	ja	Am besten PVC. Mindestanforderung Rutschklasse R9 (besser höher) Reinigungsnutzungs-kategorie 32/33 nach NISO 1874 Wenn möglich bitte fugenlos im Bereich des Patientenverkehrs.	ca 15 m ²	Ja (1 x Waschbecken)
Sprechzimmer 2	Flur	normal (1 PC)	ja		ca 15 m ²	Ja (1 x Waschbecken)
Diagnostik / EKG	Flur	hoher Bedarf (Ergometer, PC, Defibrillator, EKG, Lungenfunktion, Lineardoppler)	ja		ca 15 m ²	Ja (1 x Waschbecken)
Behandlung/ Sonographie	Flur	Mehrere (PC, Sonographiegerät, Diagnostikleuchte)	ja		ca 15 m ²	Ja (1 x Waschbecken)
Labor	Flur, Arbeitsraum rein/unrein	Mehrere (Gefrierschrank, Medikamentenkühlschrank, Zentrifuge, Inkubator)	ja		ca 12 m ²	Ja (1 x Waschbecken)
Arbeitsraum rein/unrein	Labor	normal	nein		ca 12 m ²	Ja (Doppelwaschbecken und Ringspülung)
Lager	Flur	normal	nein		ca 10 m ²	Nein
Wartezimmer	Flur	mehrere	nein		ca 19 m ²	Nein
Empfang	Flur, Backoffice, Aufenthalt	3 PC + Monitor, Scanner, Drucker x 3 Diverse andere Geräte, hoher Anschlussbedarf	ja		ca 10 m ²	Nein
Backoffice	Empfang	PC, Server, Firewall, Drucker, Scanner, Diverse weitere Geräte. Hoher Anschlussbedarf	ja		ca 13 m ²	Nein
Aufenthalt	Empfang/Umkleide	Küchenzeile ohne Starkstrom	nein		ca 12 m ²	Ja (Küchenzeile)
Umkleide	Aufenthalt/WC	normal	nein		ca 7 m ²	Nein
WC	Umkleide	nicht erforderlich	nein		gerne auch Fliesen	ca 3 m ²
Patienten WC	Flur	nicht erforderlich	nein	ca 4 m ²		ja + Durchreiche (doppeltürig) zum Gang Richtung Labor
Flur	...	ja	nein	s.o.	Ausreichend für behindertengerechte Passage	nein
Infusionskabine 1	Flur	1	nein		ca 3 m ²	nein
Infusionskabine 2	Flur	1	nein		ca 3 m ²	nein